

VSEW Audit Tabelle

Sensor: VSEW-12 · Projekt: Unassigned
Adresse: Rhönhallenstraße 6 · Messpunkt: Messpunkt
Zeitraum: 04.06.2026 23:55:18 bis 30.06.2026 02:52:19 · Anzahl: 637 · Erstellt: 30.07.2026 21:03:33

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
30.06.2026 02:52:19	Kritisch	X	28.9	727.19	410.18	484.59	814.03	0.76	0.52	0.76	14543.76%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-30062026-025219
29.06.2026 23:35:55	Ereignis	Y	6.5	1.44	2.12	1.84	2.74	6.77	6.77	13.24	42.45%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-233555
29.06.2026 22:53:24	Ereignis	Y	5.2	1.42	2.23	1.41	2.68	5.21	6.37	13.70	44.62%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-225324
29.06.2026 21:14:17	Hinweis	Z	14.5	3.11	4.03	4.69	4.84	6.61	6.61	13.22	80.86%	5.80 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-211417
29.06.2026 20:57:34	Ereignis	Y	5.2	1.68	2.37	1.26	2.46	6.94	6.94	12.92	47.43%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-205734
29.06.2026 20:57:01	Ereignis	Y	5.1	1.50	2.04	1.23	2.28	6.62	6.62	13.63	40.76%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-205701
29.06.2026 20:56:47	Ereignis	Y	7.7	2.05	2.62	1.62	2.68	6.78	6.78	10.44	52.35%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-205647
29.06.2026 20:53:24	Ereignis	Y	5.4	2.02	2.40	1.31	2.98	5.18	6.84	10.54	47.98%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-205324
29.06.2026 20:41:44	Ereignis	Z	5.2	1.19	1.80	2.51	2.70	6.75	6.75	13.50	42.69%	5.88 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-204144
29.06.2026 20:41:23	Ereignis	Y	13	2.05	2.85	2.17	3.19	6.40	6.40	10.34	56.97%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-204123
29.06.2026 20:41:04	Kritisch	Y	11.2	6.81	9.22	3.70	11.18	5.01	6.53	9.75	184.33%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-204104
29.06.2026 20:40:52	Kritisch	Y	11.1	4.06	5.25	3.36	5.79	6.56	6.56	10.69	104.94%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-204052
29.06.2026 20:40:32	Hinweis	Y	16.2	3.08	3.12	2.67	3.41	4.93	6.53	10.59	62.40%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-204032
29.06.2026 17:48:43	Ereignis	Y	5.2	1.20	2.01	0.84	2.18	7.48	7.48	13.61	40.26%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-174843
29.06.2026 17:44:44	Ereignis	Y	6.5	1.77	2.78	1.02	3.34	6.59	6.59	13.17	55.55%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-174444
29.06.2026 17:44:31	Ereignis	Y	5.4	1.87	2.40	1.48	3.26	6.86	6.86	13.17	48.06%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-174431
29.06.2026 16:58:35	Ereignis	Y	5.9	2.07	2.81	1.03	3.16	6.81	6.64	12.43	56.11%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-165835
29.06.2026 15:50:44	Ereignis	Y	5.2	1.69	2.66	1.50	3.23	6.50	6.50	12.81	53.26%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-155044
29.06.2026 15:05:13	Ereignis	Y	5.6	1.39	2.11	1.35	2.51	6.73	6.73	13.63	42.20%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-150513
29.06.2026 14:01:43	Ereignis	Y	5.2	1.66	2.52	1.02	3.17	6.71	6.71	13.23	50.36%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-140143
29.06.2026 14:01:18	Ereignis	Y	5.2	1.57	2.67	1.16	3.24	6.69	6.69	10.89	53.46%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-140118
29.06.2026 13:58:19	Ereignis	Y	5.2	1.64	2.04	1.13	2.61	6.77	6.77	12.77	40.72%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-135819
29.06.2026 05:13:55	Kritisch	Y	19	3.67	7.93	3.84	8.14	5.27	6.43	10.59	158.63%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-051355
29.06.2026 03:54:58	Ereignis	Y	5.4	1.24	2.34	1.52	2.70	6.31	6.31	12.61	46.73%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-035458
29.06.2026 02:17:43	Ereignis	Z	5.4	1.04	1.92	2.65	3.29	6.10	6.10	13.31	45.41%	5.83 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-021743
29.06.2026 00:40:38	Ereignis	Y	5.2	1.31	2.11	1.31	2.45	5.00	6.15	12.50	42.26%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-29062026-004038
28.06.2026 19:54:09	Ereignis	Y	5.6	1.40	2.06	2.11	2.40	5.18	6.07	13.04	41.19%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-28062026-195409
28.06.2026 19:26:49	Hinweis	Y	4.2	1.73	3.02	3.14	3.32	5.94	5.94	12.83	60.39%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-28062026-192649
28.06.2026 19:26:24	Kritisch	Y	6.4	4.67	12.26	5.71	12.78	5.64	5.95	10.03	245.28%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-28062026-192624
28.06.2026 19:26:13	Kritisch	Y	11.9	6.18	12.92	4.82	13.91	5.96	6.04	10.40	258.38%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-28062026-192613
28.06.2026 19:25:47	Ereignis	Y	5.3	1.81	2.20	1.28	2.73	6.63	6.63	12.69	44.06%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-28062026-192547
28.06.2026 18:29:06	Ereignis	Y	5.3	1.83	2.37	1.14	2.85	6.46	6.46	13.87	47.37%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-28062026-182906
28.06.2026 17:52:17	Ereignis	Z	5.8	1.29	1.91	2.69	2.79	5.38	5.38	9.72	53.82%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-28062026-175217

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
28.06.2026 17:42:43	Ereignis	Y	5.1	1.82	2.06	1.29	2.55	6.66	6.66	12.93	41.11%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-28062026-174243
28.06.2026 17:01:51	Ereignis	Y	5.2	1.84	2.10	1.21	2.30	6.60	6.60	13.00	42.05%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-28062026-170151
28.06.2026 05:46:15	Kritisch	Y	8.1	4.64	6.76	3.79	7.96	6.41	6.41	10.60	135.13%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-28062026-054615
28.06.2026 05:45:45	Warnung	Y	7	3.52	4.50	1.71	4.79	5.14	6.56	4.00	89.97%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-28062026-054545
28.06.2026 05:45:38	Kritisch	X	6.8	5.58	4.59	3.81	6.75	6.50	6.50	27.33	111.68%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-28062026-054538
28.06.2026 05:45:20	Kritisch	Y	7.7	4.30	5.57	4.09	6.20	5.19	6.61	13.10	111.34%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-28062026-054520
27.06.2026 20:39:16	Warnung	Z	7.8	1.86	2.64	4.87	5.60	5.37	5.37	10.48	95.11%	5.12 mm/s	Baubetrieb	2434-27062026-203916
27.06.2026 20:39:01	Kritisch	Y	9.2	3.99	11.63	5.54	12.28	5.87	5.87	10.11	232.65%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-27062026-203901
27.06.2026 20:38:54	Ereignis	Y	5.1	1.45	2.02	2.00	2.06	4.69	6.05	51.37	40.35%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-27062026-203854
27.06.2026 20:38:42	Kritisch	Y	9.1	2.88	10.37	4.67	10.77	5.82	5.82	10.65	207.30%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-27062026-203842
27.06.2026 20:38:24	Ereignis	Z	5.2	0.86	1.30	2.06	2.15	5.37	6.33	10.16	40.94%	5.04 mm/s	Baubetrieb	2434-27062026-203824
27.06.2026 17:52:23	Ereignis	Y	5.9	1.41	2.24	2.14	3.30	5.10	5.94	12.91	44.83%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-27062026-175223
27.06.2026 17:51:19	Hinweis	Z	10.6	1.38	3.17	4.13	4.42	5.02	6.06	9.85	82.51%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-27062026-175119
27.06.2026 15:01:07	Warnung	Y	11.7	1.75	4.34	3.00	4.81	4.95	5.81	10.08	86.88%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-27062026-150107
27.06.2026 04:03:50	Kritisch	X	8.2	11.08	9.19	6.11	11.29	6.43	6.55	13.47	221.57%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-27062026-040350
27.06.2026 04:03:37	Kritisch	Y	11.8	4.56	9.91	4.08	10.57	6.69	6.69	10.76	198.20%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-27062026-040337
27.06.2026 04:03:08	Hinweis	Y	10.6	2.82	4.08	2.95	4.42	6.39	4.89	10.53	81.53%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-27062026-040308
27.06.2026 01:28:02	Ereignis	Y	5.3	1.35	2.70	1.12	2.92	6.25	6.25	13.45	54.04%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-27062026-012802
27.06.2026 01:23:09	Ereignis	Y	9.1	1.46	2.45	1.91	2.75	5.25	6.24	10.62	48.96%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-27062026-012309
26.06.2026 23:27:40	Kritisch	Y	7.5	2.28	5.20	2.77	5.34	4.94	5.74	13.49	103.99%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-232740
26.06.2026 23:27:08	Kritisch	Y	17.1	4.10	11.27	10.61	12.00	6.04	6.04	10.14	225.35%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-232708
26.06.2026 19:42:10	Hinweis	Z	10.5	1.18	2.78	3.40	3.46	5.05	6.00	9.62	68.05%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-194210
26.06.2026 19:40:05	Ereignis	Z	5.8	1.02	1.35	2.30	2.48	5.02	5.71	9.52	45.97%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-194005
26.06.2026 19:34:34	Ereignis	Y	5.2	1.41	2.05	1.20	2.37	4.98	6.33	12.65	40.96%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-193434
26.06.2026 19:34:23	Kritisch	X	9.5	7.66	6.48	2.65	8.04	4.52	6.10	28.30	153.27%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-193423
26.06.2026 19:33:54	Hinweis	X	15	3.41	3.09	2.11	3.45	4.60	6.14	13.94	68.11%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-193354
26.06.2026 19:25:54	Ereignis	Y	6	1.20	2.34	1.11	2.54	6.00	6.17	10.00	46.85%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-192554
26.06.2026 19:25:45	Hinweis	Y	7.9	2.55	3.65	1.45	3.66	4.93	6.07	10.12	72.90%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-192545
26.06.2026 19:24:41	Ereignis	Y	5.3	1.29	2.24	2.12	2.83	4.91	6.04	12.84	44.75%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-192441
26.06.2026 18:22:38	Ereignis	Y	6	1.74	2.10	0.97	2.48	4.86	6.03	12.73	42.01%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-182238
26.06.2026 16:56:45	Ereignis	Y	5.3	1.43	2.82	0.76	3.14	4.92	6.06	12.88	56.48%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-165645
26.06.2026 16:20:41	Ereignis	Y	6.8	1.73	2.16	2.07	2.85	5.00	6.18	13.09	43.20%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-162041
26.06.2026 15:09:54	Hinweis	Y	9.8	1.18	3.40	3.27	4.20	6.12	6.12	9.79	67.97%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-150954
26.06.2026 14:52:14	Kritisch	Y	11.3	4.97	13.78	5.84	14.34	4.60	5.75	10.43	275.52%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-145214
26.06.2026 14:51:50	Kritisch	Y	22.5	10.92	13.47	12.15	15.17	5.86	5.86	9.86	269.39%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-145150
26.06.2026 05:49:49	Kritisch	X	11.5	13.86	11.48	1.49	15.45	4.53	5.40	10.53	277.12%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-054949
26.06.2026 04:11:24	Ereignis	Z	5.2	0.96	1.29	2.14	2.38	5.22	6.39	10.26	42.33%	5.06 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-041124
26.06.2026 04:08:50	Ereignis	Y	5.2	0.91	2.06	0.77	2.34	6.31	6.31	13.57	41.12%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-040850

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
26.06.2026 04:07:07	Warnung	X	7.8	4.41	3.39	1.59	4.80	4.72	5.87	13.14	88.17%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26062026-040707
25.06.2026 21:15:51	Kritisch	Y	17.5	4.99	14.02	2.01	14.85	4.86	3.55	10.19	280.48%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-211551
25.06.2026 20:20:21	Hinweis	Y	9.2	2.92	3.00	1.96	3.18	4.89	5.87	9.89	60.03%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-202021
25.06.2026 15:12:50	Hinweis	Y	11.8	2.95	3.55	2.26	4.00	4.85	5.87	12.76	71.00%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-151250
25.06.2026 15:09:37	Hinweis	Z	9.1	2.17	2.74	3.46	3.47	5.70	6.14	9.87	69.20%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-150937
25.06.2026 14:21:18	Kritisch	X	9.3	13.45	7.66	2.36	14.92	4.41	4.41	12.91	269.02%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-142118
25.06.2026 14:20:55	Kritisch	Y	10.4	6.80	7.36	2.13	8.78	4.80	5.57	10.08	147.11%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-142055
25.06.2026 14:20:20	Hinweis	Y	10.1	2.24	4.22	2.05	4.41	4.77	5.96	13.12	84.48%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-142020
25.06.2026 09:33:04	Kritisch	X	11.2	25.40	15.87	2.55	25.42	4.27	4.27	10.06	507.91%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-093304
25.06.2026 02:34:50	Ereignis	Y	5.1	1.06	2.38	0.77	2.53	5.65	5.84	10.51	47.68%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-023450
25.06.2026 02:34:05	Warnung	X	29.9	4.60	4.16	4.96	6.16	4.71	5.55	26.94	91.97%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-023405
25.06.2026 02:33:53	Ereignis	X	12.3	2.83	2.70	0.77	3.46	4.88	5.62	5.62	56.66%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-023353
25.06.2026 02:33:25	Kritisch	X	10.1	11.20	3.77	0.68	11.21	3.76	6.33	4.35	223.93%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-023325
25.06.2026 02:33:08	Ereignis	X	5.2	2.39	1.90	0.23	2.50	5.14	5.91	5.91	47.70%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-023308
25.06.2026 02:32:58	Ereignis	X	9.1	2.42	2.09	0.66	2.83	4.72	5.82	1.54	48.35%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-023258
25.06.2026 02:32:45	Ereignis	Y	7.3	2.15	2.17	2.21	2.86	5.05	6.14	23.88	43.36%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-023245
25.06.2026 02:32:28	Ereignis	X	17.5	2.52	2.32	3.19	3.65	5.54	5.83	27.94	50.46%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-023228
25.06.2026 02:32:12	Ereignis	Y	5.5	1.47	2.39	0.42	2.42	4.89	6.16	1.27	47.79%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-023212
25.06.2026 02:32:06	Ereignis	X	5.2	2.33	2.21	0.38	2.45	5.14	5.91	1.14	46.64%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-023206
25.06.2026 02:31:58	Warnung	Y	7.7	4.21	4.51	4.06	5.34	5.08	4.82	28.13	90.12%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-023158
25.06.2026 02:31:05	Warnung	Y	6.6	3.89	4.26	2.06	4.76	6.55	6.55	13.26	85.12%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-023105
25.06.2026 01:01:49	Ereignis	Y	5.1	1.50	2.06	0.77	2.55	6.64	6.45	13.87	41.25%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-010149
25.06.2026 00:28:09	Ereignis	Y	5.2	1.81	2.09	1.12	2.48	6.77	6.39	12.96	41.87%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-25062026-002809
24.06.2026 23:38:26	Ereignis	Y	5.4	2.05	2.12	1.08	2.67	6.72	6.72	13.06	42.38%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-233826
24.06.2026 21:58:39	Ereignis	Y	5.2	1.17	2.30	1.70	2.82	4.78	5.93	13.76	45.92%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-215839
24.06.2026 21:58:30	Kritisch	Y	7.5	8.75	22.72	2.08	24.37	4.96	3.62	10.60	454.35%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-215830
24.06.2026 21:57:23	Ereignis	Z	5.1	0.25	0.80	2.13	2.28	6.23	6.23	10.51	41.51%	5.13 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-215723
24.06.2026 21:57:08	Ereignis	Z	6.3	0.81	1.24	2.79	2.80	5.57	10.34	10.34	54.92%	5.08 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-215708
24.06.2026 21:56:50	Ereignis	Z	7.8	1.34	1.21	2.23	2.37	5.15	5.80	13.14	38.51%	5.79 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-215650
24.06.2026 21:55:01	Ereignis	Z	5.2	1.36	1.93	2.19	2.28	5.03	6.19	9.87	43.90%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-215501
24.06.2026 19:41:49	Ereignis	Y	12.7	1.91	2.79	2.59	3.00	5.10	6.44	10.13	55.81%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-194149
24.06.2026 19:41:12	Ereignis	Y	5.4	1.90	2.18	0.93	2.78	6.72	6.72	13.06	43.51%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-194112
24.06.2026 17:35:02	Ereignis	Y	5.4	2.07	2.35	0.88	3.11	6.86	6.86	13.17	46.93%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-173502
24.06.2026 17:00:11	Ereignis	X	6.4	2.51	2.33	1.59	3.15	4.84	4.84	10.00	50.14%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-170011
24.06.2026 16:58:07	Ereignis	Y	5.8	1.56	2.16	1.22	2.56	6.56	6.56	13.98	43.21%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-165807
24.06.2026 16:54:55	Kritisch	X	15.4	9.94	7.36	6.85	11.19	4.86	6.42	10.18	198.85%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-165455
24.06.2026 16:52:30	Ereignis	Y	5.2	1.50	2.06	0.92	2.40	6.90	6.90	13.04	41.21%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-165230
24.06.2026 16:52:18	Ereignis	Y	5.4	2.28	2.28	1.93	3.25	6.99	6.99	12.87	45.69%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-165218

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
24.06.2026 16:46:34	Kritisch	X	17.5	5.69	4.62	6.25	8.36	4.97	4.97	12.73	113.73%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-164634
24.06.2026 16:45:10	Hinweis	Y	15.8	2.09	3.06	2.69	3.48	5.39	5.39	10.33	61.14%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-164510
24.06.2026 16:44:34	Ereignis	Y	5.2	1.71	2.09	0.83	2.72	6.99	6.99	13.20	41.87%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-164434
24.06.2026 16:44:22	Ereignis	Y	6.1	2.71	2.85	1.43	3.39	6.85	6.85	13.05	57.09%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-164422
24.06.2026 16:29:29	Ereignis	Y	5.2	1.51	2.01	1.13	2.39	6.92	6.92	10.00	40.12%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-162929
24.06.2026 16:26:36	Ereignis	Y	5.3	2.03	2.35	1.11	3.11	6.23	6.42	12.84	46.93%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-162636
24.06.2026 15:43:43	Ereignis	Y	5.9	1.84	2.26	0.70	2.58	5.42	5.42	13.55	45.19%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-154343
24.06.2026 15:40:01	Ereignis	Y	5.4	2.11	2.72	0.91	3.05	6.43	6.99	12.68	54.49%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-154001
24.06.2026 15:30:46	Ereignis	Y	5.1	1.80	2.53	1.03	2.90	6.62	7.01	13.05	50.66%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-153046
24.06.2026 15:30:41	Ereignis	Y	5.2	1.76	2.10	0.82	2.73	6.77	6.77	12.38	41.92%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-153041
24.06.2026 15:30:30	Ereignis	Y	5.2	1.89	2.43	0.86	3.13	6.99	6.99	13.00	48.57%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-153030
24.06.2026 15:08:17	Ereignis	Y	6.2	2.08	2.18	1.60	2.71	6.94	6.94	13.08	43.68%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-150817
24.06.2026 15:07:51	Hinweis	Y	6.8	3.15	3.51	1.79	4.72	6.80	6.80	13.30	70.24%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-150751
24.06.2026 15:07:43	Kritisch	Y	7.7	5.60	6.44	4.27	6.82	6.59	6.59	10.20	128.81%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-150743
24.06.2026 15:07:35	Ereignis	Y	5.5	2.31	2.76	0.82	3.08	6.76	6.76	10.42	55.26%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-150735
24.06.2026 15:06:47	Ereignis	Y	6.5	2.21	2.34	0.77	3.24	6.72	6.72	13.14	46.89%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-150647
24.06.2026 15:03:14	Ereignis	Y	5.3	2.16	2.41	1.01	3.29	6.80	6.80	13.22	48.20%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-150314
24.06.2026 13:47:54	Ereignis	Y	5.2	1.71	2.09	1.72	3.05	6.73	6.73	11.92	41.75%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-134754
24.06.2026 13:45:20	Hinweis	Z	11.9	3.31	3.84	3.91	4.65	5.22	5.22	10.01	78.24%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-134520
24.06.2026 13:41:21	Ereignis	Y	5.8	1.68	2.98	2.27	3.20	6.71	6.71	9.81	59.56%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-134121
24.06.2026 13:41:07	Kritisch	X	14.4	13.81	9.39	3.29	15.13	4.78	5.82	10.32	276.26%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-134107
24.06.2026 13:39:55	Ereignis	Y	10.1	2.21	2.72	2.24	3.08	5.32	5.32	10.45	54.44%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-133955
24.06.2026 11:30:56	Ereignis	Y	5.3	1.72	2.23	1.29	2.71	6.82	6.82	13.07	44.52%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-113056
24.06.2026 11:30:12	Ereignis	Y	5.1	1.53	2.17	0.51	2.40	6.81	6.81	14.02	43.36%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-113012
24.06.2026 11:28:51	Kritisch	Y	7.7	5.39	8.50	1.64	8.74	4.79	4.79	12.94	170.07%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-112851
24.06.2026 03:59:58	Warnung	Y	8.5	3.72	4.44	2.33	5.30	6.57	5.39	9.03	88.88%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-035958
24.06.2026 03:22:41	Ereignis	Y	5.4	2.16	2.77	0.88	3.08	6.86	6.86	13.35	55.38%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-24062026-032241
23.06.2026 20:49:57	Ereignis	Y	7.6	1.71	2.27	1.36	2.66	5.10	5.10	10.07	45.39%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-23062026-204957
23.06.2026 20:47:04	Kritisch	Y	8.6	8.82	20.59	6.12	20.92	6.06	1.05	1.17	411.89%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-23062026-204704
23.06.2026 14:30:18	Hinweis	Y	5.8	2.89	3.88	1.80	4.76	5.01	6.04	10.01	77.52%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-23062026-143018
23.06.2026 14:29:59	Hinweis	Y	9.1	2.34	4.00	3.55	4.62	5.04	5.69	9.96	80.03%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-23062026-142959
23.06.2026 14:27:14	Ereignis	Y	5.4	1.18	2.15	1.88	2.54	5.92	5.92	13.31	43.10%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-23062026-142714
23.06.2026 14:26:41	Hinweis	Y	7.7	2.73	3.23	2.56	3.26	5.35	5.74	10.18	64.55%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-23062026-142641
23.06.2026 13:51:47	Ereignis	Y	5.2	1.11	2.08	1.10	2.34	5.98	5.98	13.31	41.69%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-23062026-135147
23.06.2026 12:21:22	Kritisch	X	14.9	57.09	18.57	6.71	57.15	3.36	5.85	9.88	1141.88%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-23062026-122122
23.06.2026 12:20:37	Kritisch	Y	14.6	12.53	16.88	3.46	18.97	4.40	5.63	9.82	337.60%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-23062026-122037
22.06.2026 23:14:52	Ereignis	Z	5.2	1.03	1.25	2.80	2.97	4.84	4.84	12.96	48.74%	5.74 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-231452
22.06.2026 22:38:39	Warnung	Y	7.5	2.34	4.26	2.09	4.43	4.65	5.59	10.24	85.11%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-223839

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
22.06.2026 19:13:44	Kritisch	Y	23.6	2.26	5.99	3.47	6.03	4.79	5.35	10.06	119.72%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-191344
22.06.2026 19:11:56	Warnung	Y	8.9	3.15	4.69	3.33	5.40	4.72	4.95	9.89	93.87%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-191156
22.06.2026 19:07:36	Hinweis	Z	19.4	2.35	2.96	4.23	4.29	5.20	5.20	10.44	82.70%	5.11 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-190736
22.06.2026 18:07:55	Kritisch	Y	9.7	9.50	19.45	4.07	19.99	3.61	0.93	13.10	388.98%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-180755
22.06.2026 17:49:00	Kritisch	Y	10.8	3.39	5.99	3.75	6.07	4.56	5.39	10.14	119.75%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-174900
22.06.2026 17:48:48	Hinweis	Z	8.8	1.26	2.06	3.25	3.53	5.60	5.60	10.51	63.36%	5.13 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-174848
22.06.2026 15:39:46	Ereignis	Y	5.2	1.09	2.28	1.16	2.33	5.63	5.82	13.00	45.56%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-153946
22.06.2026 15:28:52	Ereignis	Y	5.2	1.55	2.01	1.33	2.15	5.94	5.94	13.23	40.16%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-152852
22.06.2026 15:00:13	Ereignis	Y	5.6	1.24	2.23	0.95	2.52	5.86	5.86	12.43	44.66%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-150013
22.06.2026 13:57:45	Warnung	Z	7.3	1.22	3.17	4.63	4.64	4.93	5.35	10.01	92.67%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-135745
22.06.2026 13:57:33	Hinweis	Y	9.1	2.72	3.79	1.67	3.92	4.72	5.16	10.00	75.79%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-135733
22.06.2026 13:57:22	Ereignis	Z	10.5	0.73	1.96	2.73	2.85	5.04	5.80	9.99	54.58%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-135722
22.06.2026 13:57:13	Ereignis	Z	5.1	0.24	0.68	2.49	2.53	5.26	6.04	9.93	49.74%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-135713
22.06.2026 13:56:47	Kritisch	Y	9.4	3.67	12.20	2.78	12.25	5.11	5.00	10.11	243.95%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-135647
22.06.2026 13:56:27	Hinweis	Z	13	0.75	3.16	3.22	3.24	5.29	5.14	9.97	64.37%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-135627
22.06.2026 13:56:20	Ereignis	Z	5.1	0.67	1.82	2.32	2.34	5.06	5.65	9.74	46.45%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-135620
22.06.2026 13:56:08	Warnung	Y	9.1	1.26	4.63	4.23	4.67	5.08	4.97	9.94	92.61%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-135608
22.06.2026 13:55:50	Hinweis	Z	7.3	0.51	2.01	3.60	3.76	5.36	5.63	10.03	71.83%	5.01 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-135550
22.06.2026 13:54:31	Kritisch	X	10.3	7.09	6.93	2.04	9.89	5.13	5.32	9.77	141.88%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-135431
22.06.2026 13:06:44	Warnung	Y	8.4	2.33	4.44	2.27	4.79	4.79	5.39	10.06	88.74%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-130644
22.06.2026 11:51:03	Kritisch	X	7.8	9.40	7.46	2.40	10.46	4.62	4.75	9.75	188.02%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-115103
22.06.2026 11:49:51	Warnung	X	14.1	4.82	2.40	1.70	4.82	4.76	5.55	4.76	96.43%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-114951
22.06.2026 02:24:38	Kritisch	Y	7.8	7.04	12.82	2.07	14.56	4.90	5.03	13.53	256.35%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-022438
22.06.2026 02:23:01	Hinweis	Y	8	2.58	4.12	1.60	4.18	4.15	4.15	10.31	82.33%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-22062026-022301
21.06.2026 23:57:49	Kritisch	Y	10	5.29	5.93	2.42	7.73	4.51	4.41	26.59	118.52%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-235749
21.06.2026 21:54:58	Kritisch	Z	16.1	1.42	2.65	5.19	5.67	4.22	4.22	9.56	103.85%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-215458
21.06.2026 19:36:35	Kritisch	Y	9	4.29	5.19	3.79	5.26	5.09	4.65	12.83	103.86%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-193635
21.06.2026 18:23:55	Ereignis	Y	6.5	1.02	2.08	0.62	2.13	4.93	5.08	10.16	41.69%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-182355
21.06.2026 15:27:29	Kritisch	Y	10	5.33	5.36	3.53	6.27	5.00	5.80	9.40	107.23%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-152729
21.06.2026 15:24:04	Hinweis	X	9.9	3.66	2.90	2.66	4.45	4.83	5.64	9.86	73.17%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-152404
21.06.2026 15:19:36	Kritisch	X	16.8	25.91	24.65	1.59	35.76	4.57	5.47	9.92	518.10%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-151936
21.06.2026 15:19:30	Ereignis	Y	6.2	1.16	1.53	2.05	2.45	4.68	5.65	26.16	30.51%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-151930
21.06.2026 15:19:12	Kritisch	Z	15.6	4.00	3.18	17.31	17.41	4.94	5.45	25.41	195.51%	8.85 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-151912
21.06.2026 15:18:51	Hinweis	Y	15.3	2.80	3.10	0.53	3.65	4.25	5.55	2.94	62.03%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-151851
21.06.2026 15:18:32	Hinweis	Y	19.4	3.61	3.84	4.14	5.08	5.42	5.42	26.89	76.75%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-151832
21.06.2026 15:18:24	Hinweis	X	6.3	3.35	2.82	1.00	3.40	4.59	5.54	4.59	66.96%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-151824
21.06.2026 15:18:14	Ereignis	X	8.3	2.23	2.00	0.56	2.46	4.00	4.00	4.24	44.62%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-151814
21.06.2026 15:17:50	Kritisch	Y	21.2	6.94	8.69	9.53	12.84	4.20	4.67	25.87	173.87%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-151750

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
21.06.2026 13:12:14	Ereignis	Y	7.1	1.21	2.02	2.12	2.84	5.61	5.61	11.77	40.42%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-131214
21.06.2026 13:07:18	Kritisch	X	29.7	6.31	3.93	0.59	7.06	4.24	5.62	4.11	126.15%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-130718
21.06.2026 13:06:50	Warnung	Y	20.7	3.85	4.71	5.31	6.61	5.37	5.28	27.26	94.28%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-130650
21.06.2026 13:06:45	Ereignis	X	5.2	2.30	1.88	0.41	2.42	4.20	5.54	5.54	46.01%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-130645
21.06.2026 13:06:24	Warnung	X	10.6	4.40	3.12	0.53	4.96	4.32	4.32	4.32	87.94%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-130624
21.06.2026 13:05:44	Kritisch	Y	38.5	5.07	5.68	7.62	8.04	4.50	5.36	25.63	113.57%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-130544
21.06.2026 13:04:49	Kritisch	X	54.2	6.40	6.18	4.40	6.95	4.22	5.68	26.52	128.06%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-130449
21.06.2026 13:03:55	Kritisch	Y	52.2	10.52	15.81	8.01	18.24	4.94	4.83	26.38	316.11%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-130355
21.06.2026 13:03:41	Kritisch	Z	10.7	3.02	4.42	18.61	18.65	4.56	5.68	10.06	371.03%	5.01 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-130341
21.06.2026 11:49:14	Kritisch	Y	8.4	8.21	13.93	5.10	16.23	5.25	5.13	10.02	278.59%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-114914
21.06.2026 08:10:54	Ereignis	Y	5.1	1.67	2.41	1.05	2.46	6.04	6.04	10.12	48.26%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-081054
21.06.2026 08:10:37	Ereignis	X	5.3	2.90	1.99	0.64	2.91	5.65	6.21	10.35	57.96%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-081037
21.06.2026 00:49:45	Kritisch	Y	7.6	3.05	9.34	4.08	9.57	4.89	4.89	10.44	186.80%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-21062026-004945
20.06.2026 23:07:09	Hinweis	X	20.2	3.39	3.25	2.85	4.13	5.46	4.96	10.22	67.83%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26202006-230709
20.06.2026 23:04:57	Warnung	Y	6	2.67	4.55	3.42	4.64	5.35	4.51	30.08	90.99%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26202006-230457
20.06.2026 11:45:32	Hinweis	Y	6.6	1.94	4.17	2.32	4.48	5.61	5.01	10.16	83.40%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26202006-114532
20.06.2026 11:42:38	Kritisch	X	15.2	169.04	31.07	44.99	174.45	0.20	1.32	0.26	3380.79%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26202006-114238
20.06.2026 11:41:57	Kritisch	Y	11.9	4.23	5.21	3.05	5.70	4.94	4.94	4.86	104.25%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26202006-114157
20.06.2026 11:31:38	Hinweis	Y	6.5	2.40	3.01	2.12	3.03	5.72	5.57	5.72	60.11%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26202006-113138
20.06.2026 11:31:20	Kritisch	X	11.2	342.48	236.71	331.75	402.67	0.27	1.25	0.80	6849.50%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26202006-113120
20.06.2026 11:24:24	Ereignis	Y	7	2.36	2.36	2.28	2.93	4.87	4.87	13.04	47.20%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26202006-112424
20.06.2026 11:24:15	Kritisch	Y	6	3.54	10.74	2.60	10.76	5.50	4.33	10.33	214.86%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26202006-112415
20.06.2026 01:56:25	Ereignis	Z	5.2	0.41	0.87	2.71	2.74	5.75	5.75	10.93	51.76%	5.23 mm/s	Baubetrieb	2434-26202006-015625
20.06.2026 01:32:37	Ereignis	Z	5.7	0.79	1.98	2.38	2.60	5.05	5.57	10.79	45.83%	5.20 mm/s	Baubetrieb	2434-26202006-013237
20.06.2026 01:32:10	Kritisch	Y	6.9	3.47	5.79	4.04	5.80	4.75	5.62	10.22	115.83%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-26202006-013210
19.06.2026 23:28:10	Ereignis	Y	5.5	0.88	2.17	1.92	2.34	5.68	5.68	9.35	43.35%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-232810
19.06.2026 23:27:41	Kritisch	X	8.1	7.09	2.42	2.76	7.46	4.84	4.84	28.89	141.72%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-232741
19.06.2026 23:27:30	Kritisch	X	10.2	8.15	7.24	4.34	8.36	4.89	5.58	10.07	163.06%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-232730
19.06.2026 23:27:06	Ereignis	Z	5.2	0.94	1.31	3.05	3.22	5.14	5.53	10.48	59.57%	5.12 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-232706
19.06.2026 22:10:32	Hinweis	Y	8.8	2.80	3.83	3.10	4.99	6.23	5.77	9.96	76.70%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-221032
19.06.2026 22:06:04	Hinweis	X	16.6	3.30	2.96	2.91	4.06	6.03	5.67	9.77	66.00%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-220604
19.06.2026 22:04:44	Ereignis	X	5.3	2.31	1.27	1.12	2.62	6.06	5.87	12.88	46.24%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-220444
19.06.2026 14:19:42	Kritisch	X	15.9	13.07	5.28	2.56	13.58	6.34	5.52	9.91	261.41%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-141942
19.06.2026 14:16:41	Ereignis	X	5.1	2.03	1.04	0.99	2.11	6.45	5.86	12.11	40.70%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-141641
19.06.2026 14:16:30	Ereignis	Z	5.2	0.71	0.76	2.23	2.44	6.15	9.81	12.69	39.26%	5.67 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-141630
19.06.2026 14:16:13	Ereignis	Y	5.2	1.87	2.05	1.09	2.28	6.33	5.75	11.89	40.95%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-141613
19.06.2026 14:05:09	Ereignis	X	5.3	2.27	1.03	1.59	2.74	6.61	6.04	12.65	45.45%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-140509
19.06.2026 13:41:00	Kritisch	Z	16.8	12.22	7.76	79.39	80.20	5.19	5.49	23.91	936.32%	8.48 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-134100

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
19.06.2026 13:38:42	Hinweis	X	7.8	3.95	3.28	1.31	4.09	6.12	5.61	10.33	79.04%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-133842
19.06.2026 12:34:13	Ereignis	Y	5.2	1.69	2.10	0.67	2.23	6.33	5.56	13.04	41.93%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-123413
19.06.2026 12:34:01	Ereignis	X	5.4	2.07	1.15	1.06	2.12	6.16	5.60	13.25	41.39%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-123401
19.06.2026 12:32:37	Kritisch	Y	10	6.11	9.84	7.60	10.45	6.12	6.12	12.54	196.87%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-123237
19.06.2026 12:32:23	Ereignis	X	5.2	2.00	1.79	0.91	2.28	6.37	5.79	12.92	40.06%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-123223
19.06.2026 12:32:04	Ereignis	X	5.3	2.20	0.95	0.42	2.23	6.46	6.27	11.97	43.95%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-123204
19.06.2026 12:31:55	Ereignis	X	5.3	2.65	2.00	0.75	2.65	6.18	5.61	13.10	53.05%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-123155
19.06.2026 12:31:45	Ereignis	Y	5.2	1.54	2.08	0.92	2.30	5.59	5.59	12.73	41.52%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-123145
19.06.2026 02:37:32	Warnung	Z	9.8	3.19	2.51	4.55	4.67	6.13	5.62	10.11	90.53%	5.03 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-023732
19.06.2026 02:37:22	Ereignis	X	5.4	2.75	0.89	0.78	2.80	6.29	6.29	13.13	54.98%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-19062026-023722
18.06.2026 23:21:32	Hinweis	Y	7.9	3.14	3.26	1.86	3.55	6.21	5.45	10.02	65.27%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-232132
18.06.2026 23:21:15	Hinweis	Z	6.2	2.14	2.21	3.10	3.22	5.99	5.51	9.88	61.93%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-232115
18.06.2026 23:09:48	Ereignis	X	5.8	2.74	1.06	0.57	2.78	6.22	6.22	12.95	54.81%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-230948
18.06.2026 22:24:22	Ereignis	X	5.9	2.03	0.98	1.08	2.47	6.23	6.23	12.13	40.68%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-222422
18.06.2026 22:20:38	Hinweis	X	6.3	3.06	1.46	0.93	3.22	6.23	5.59	12.15	61.15%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-222038
18.06.2026 22:20:17	Ereignis	X	5.8	2.19	1.58	1.13	2.53	6.39	5.70	12.78	43.84%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-222017
18.06.2026 22:20:01	Ereignis	X	5.2	2.05	1.69	0.83	2.09	6.35	5.77	12.69	40.92%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-222001
18.06.2026 22:01:29	Kritisch	Y	7.6	8.69	20.15	2.81	21.31	5.62	4.84	13.21	402.91%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-220129
18.06.2026 22:01:15	Hinweis	X	5.6	3.31	1.54	1.32	3.41	6.23	5.70	13.00	66.11%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-220115
18.06.2026 21:22:44	Ereignis	X	8.1	2.04	1.98	1.07	2.23	6.31	5.69	13.00	40.85%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-212244
18.06.2026 18:24:47	Kritisch	X	7.5	5.70	2.64	3.66	6.00	6.02	5.75	10.04	113.96%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-182447
18.06.2026 13:35:58	Ereignis	X	5.4	2.17	1.36	0.85	2.17	6.16	5.78	12.50	43.41%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-133558
18.06.2026 08:09:20	Ereignis	X	5.4	2.30	1.60	0.76	2.33	6.82	5.53	10.51	46.07%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-080920
18.06.2026 08:07:05	Ereignis	Z	9.3	2.60	2.55	2.91	3.52	6.57	5.71	9.81	58.25%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-080705
18.06.2026 08:05:26	Hinweis	X	6.5	3.77	1.16	0.98	3.83	6.72	5.65	12.68	75.40%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-080526
18.06.2026 07:58:47	Ereignis	X	5.9	2.91	0.99	0.65	2.91	6.74	8.59	13.14	58.16%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-075847
18.06.2026 07:58:33	Hinweis	X	8.4	3.55	2.58	2.58	4.32	6.55	5.60	9.76	70.94%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-075833
18.06.2026 07:58:26	Ereignis	Z	5.2	1.29	1.80	2.42	2.61	6.52	5.37	12.85	42.31%	5.71 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-075826
18.06.2026 07:58:11	Hinweis	Y	8.7	3.47	3.53	2.14	5.13	6.69	5.42	10.03	70.67%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-075811
18.06.2026 07:52:46	Hinweis	Y	16.9	2.38	3.65	3.26	3.86	6.58	5.39	10.07	73.02%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-075246
18.06.2026 04:22:06	Warnung	Z	6.8	4.52	4.54	4.67	6.60	6.44	5.56	9.51	93.45%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-042206
18.06.2026 04:21:56	Hinweis	X	7.2	3.28	1.86	2.35	3.74	5.79	5.93	10.07	65.67%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-042156
18.06.2026 04:21:49	Ereignis	X	5.6	2.72	1.50	1.32	3.10	6.45	5.91	10.21	54.39%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-042149
18.06.2026 04:21:31	Kritisch	X	12	5.24	2.84	2.40	5.90	6.09	6.09	9.93	104.81%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-042131
18.06.2026 04:21:15	Hinweis	X	7	3.52	1.86	2.81	4.45	6.47	5.60	10.06	70.34%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-042115
18.06.2026 03:47:13	Ereignis	X	5.1	2.18	1.01	0.74	2.26	6.43	5.84	12.85	43.53%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-034713
18.06.2026 03:46:40	Ereignis	X	5.3	2.24	1.74	0.63	2.28	6.65	5.70	11.78	44.80%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-034640
18.06.2026 02:40:59	Ereignis	X	6.2	2.44	2.22	1.57	3.02	6.57	5.45	10.26	48.81%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-024059

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
18.06.2026 00:55:38	Ereignis	X	5.2	2.19	0.93	0.89	2.27	6.58	5.80	12.77	43.90%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-005538
18.06.2026 00:54:06	Ereignis	X	5.9	2.88	0.96	0.82	2.90	6.42	5.74	13.18	57.51%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-005406
18.06.2026 00:53:59	Ereignis	X	6	2.68	1.21	0.79	2.77	6.89	5.71	12.26	53.61%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-005359
18.06.2026 00:01:49	Ereignis	X	5.2	2.79	1.55	1.46	3.05	6.48	5.72	12.58	55.79%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-18062026-000149
17.06.2026 23:58:51	Warnung	Y	8.2	2.14	4.47	2.18	4.69	6.37	5.51	12.99	89.40%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-235851
17.06.2026 23:58:42	Ereignis	X	5.6	2.50	2.19	1.03	2.64	6.47	5.75	8.08	50.00%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-235842
17.06.2026 23:56:46	Ereignis	X	5.4	2.82	1.39	1.38	2.87	6.86	5.75	11.68	56.39%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-235646
17.06.2026 23:56:24	Ereignis	X	5.3	2.65	1.95	1.22	2.86	6.74	5.61	12.91	53.06%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-235624
17.06.2026 23:01:12	Ereignis	X	5.5	2.76	0.86	0.73	2.84	6.76	5.67	12.79	55.25%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-230112
17.06.2026 22:57:29	Ereignis	X	5.9	2.13	1.56	1.02	2.43	6.40	5.39	10.28	42.63%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-225729
17.06.2026 21:36:27	Ereignis	X	5.2	2.33	0.97	0.61	2.35	6.52	5.75	11.89	46.57%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-213627
17.06.2026 21:17:34	Ereignis	X	5.2	2.01	1.30	0.81	2.19	6.75	5.79	13.12	40.28%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-211734
17.06.2026 21:08:53	Ereignis	Y	5.1	1.30	2.08	1.06	2.24	6.84	5.86	11.91	41.60%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-210853
17.06.2026 21:04:01	Ereignis	X	5.4	2.76	1.41	0.87	2.91	6.34	5.60	11.94	55.22%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-210401
17.06.2026 19:38:24	Ereignis	Y	5.2	1.57	2.12	1.17	2.17	6.19	6.00	10.45	42.35%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-193824
17.06.2026 19:38:04	Ereignis	X	5.3	2.73	1.06	1.12	2.96	6.42	5.48	11.52	54.65%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-193804
17.06.2026 19:37:49	Ereignis	X	6	2.25	1.51	0.84	2.47	6.20	5.70	12.73	45.09%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-193749
17.06.2026 19:37:26	Ereignis	Y	12.5	2.58	2.62	1.70	3.71	6.23	5.67	9.26	52.39%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-193726
17.06.2026 19:36:49	Ereignis	X	5.3	2.42	0.70	0.70	2.50	6.27	6.08	11.97	48.35%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-193649
17.06.2026 19:36:24	Ereignis	X	5.2	2.46	1.40	0.84	2.52	6.79	6.02	13.00	49.12%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-193624
17.06.2026 19:35:51	Hinweis	X	7	3.16	2.10	1.06	3.18	6.31	5.59	12.90	63.28%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-193551
17.06.2026 19:35:00	Ereignis	X	5.3	2.23	1.05	0.95	2.41	6.38	5.82	12.76	44.65%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-193500
17.06.2026 19:34:55	Ereignis	X	5.3	2.65	1.00	0.73	2.72	6.42	5.66	13.03	52.95%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-193455
17.06.2026 15:30:03	Ereignis	X	5.3	2.34	0.99	0.64	2.36	6.40	5.84	12.99	46.72%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-153003
17.06.2026 15:18:09	Ereignis	X	6.4	2.88	1.09	1.03	2.99	6.42	5.48	11.90	57.69%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-151809
17.06.2026 14:28:48	Hinweis	Z	9.4	2.28	2.55	3.66	4.69	6.52	9.51	9.72	73.26%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-142848
17.06.2026 14:28:37	Ereignis	Z	5.8	2.41	2.24	2.61	3.96	6.37	9.99	9.99	52.25%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-142837
17.06.2026 10:30:35	Hinweis	X	13.3	3.52	1.76	2.12	3.60	6.76	8.11	12.62	70.35%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-103035
17.06.2026 10:30:20	Hinweis	X	5.4	4.24	1.45	2.16	4.42	6.82	5.35	12.72	84.70%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-103020
17.06.2026 10:30:03	Hinweis	X	6.4	3.24	1.76	1.90	3.29	6.60	8.32	13.35	64.75%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-103003
17.06.2026 10:28:42	Hinweis	X	5.8	3.05	0.85	0.62	3.07	6.68	8.22	11.82	61.06%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-102842
17.06.2026 10:28:25	Kritisch	X	16.9	9.23	3.61	4.44	9.53	6.58	5.22	9.55	184.69%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-102825
17.06.2026 10:27:41	Hinweis	X	6.5	3.95	2.02	1.75	4.16	6.74	8.12	11.80	78.91%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-102741
17.06.2026 09:50:46	Hinweis	X	12	3.62	1.26	1.47	3.74	6.82	7.82	12.82	72.39%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-095046
17.06.2026 09:50:26	Ereignis	X	6.1	2.49	1.77	1.20	2.57	6.87	5.40	12.43	49.85%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-095026
17.06.2026 09:50:14	Ereignis	X	6.1	2.97	1.01	1.03	3.19	6.73	5.25	11.32	59.49%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-095014
17.06.2026 09:49:15	Hinweis	X	11.2	3.57	1.26	1.55	3.84	6.77	7.92	12.55	71.46%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-094915
17.06.2026 09:43:53	Ereignis	Y	5.2	1.11	2.24	0.71	2.24	6.69	5.16	10.13	44.75%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-094353

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
17.06.2026 09:43:21	Ereignis	Y	5.2	1.34	2.11	1.56	2.45	6.90	5.37	12.85	42.20%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-094321
17.06.2026 09:42:05	Ereignis	X	6.7	2.66	1.79	2.20	3.07	6.74	5.55	13.94	53.19%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-094205
17.06.2026 09:41:57	Ereignis	X	6.4	2.57	1.66	2.47	3.45	6.74	5.33	9.24	51.36%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-094157
17.06.2026 09:40:49	Ereignis	X	5.2	2.08	0.99	0.81	2.25	6.79	5.43	12.81	41.65%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-094049
17.06.2026 09:40:38	Hinweis	Z	11.2	2.89	2.60	3.13	3.84	6.95	5.35	10.07	62.35%	5.02 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-094038
17.06.2026 09:35:08	Ereignis	Z	10.9	2.61	2.48	2.65	3.17	6.81	5.52	10.13	52.59%	5.03 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-093508
17.06.2026 09:30:26	Ereignis	Z	6	1.89	1.62	2.61	2.79	6.96	5.47	9.95	52.18%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-093026
17.06.2026 09:25:36	Warnung	Y	9.5	3.14	4.72	2.82	4.85	6.75	5.48	9.80	94.47%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-092536
17.06.2026 09:22:39	Ereignis	X	6	2.81	0.83	0.64	2.82	6.82	5.32	12.80	56.29%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-092239
17.06.2026 09:21:42	Hinweis	X	6.7	3.06	1.51	0.66	3.11	6.76	5.11	13.22	61.25%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-092142
17.06.2026 09:21:24	Hinweis	X	11.2	3.58	1.23	0.83	3.63	6.73	8.07	11.66	71.70%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-092124
17.06.2026 09:21:01	Ereignis	X	5.4	2.38	0.63	0.61	2.39	6.88	8.00	12.83	47.57%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-092101
17.06.2026 05:11:34	Ereignis	X	5.9	2.63	1.65	0.68	2.70	6.74	5.22	12.80	52.56%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-051134
17.06.2026 03:35:59	Ereignis	X	5.2	2.11	0.75	0.70	2.19	6.90	8.24	11.12	42.16%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-033559
17.06.2026 03:35:50	Ereignis	X	8.9	2.66	1.23	0.73	2.66	6.82	5.25	12.52	53.22%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-033550
17.06.2026 03:35:07	Ereignis	X	5.1	2.03	0.61	0.49	2.12	6.84	5.27	12.70	40.70%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-033507
17.06.2026 01:52:05	Ereignis	X	5.2	2.19	1.24	0.58	2.24	6.75	8.29	11.96	43.83%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-015205
17.06.2026 01:30:18	Ereignis	X	5.2	2.16	0.67	0.43	2.18	6.60	5.24	12.23	43.10%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-013018
17.06.2026 01:28:00	Ereignis	X	5.1	2.13	1.37	0.97	2.16	6.64	5.27	12.70	42.58%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-012800
17.06.2026 00:51:10	Ereignis	X	5.2	2.18	0.73	0.57	2.22	6.73	8.27	16.73	43.61%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-005110
17.06.2026 00:24:56	Hinweis	X	7.1	3.67	0.95	1.54	3.88	6.79	5.37	11.88	73.45%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-002456
17.06.2026 00:24:48	Ereignis	X	5.5	2.72	0.70	0.63	2.74	6.76	8.41	13.16	54.49%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-17062026-002448
16.06.2026 23:45:20	Warnung	X	6.4	4.25	1.17	1.05	4.32	6.74	5.17	12.84	85.04%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-234520
16.06.2026 23:41:47	Ereignis	X	6.3	2.62	2.01	1.20	2.72	6.70	5.26	11.16	52.48%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-234147
16.06.2026 23:00:17	Ereignis	X	5.9	2.96	0.88	0.79	3.02	6.74	8.42	12.13	59.13%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-230017
16.06.2026 22:56:26	Ereignis	X	6.2	2.43	1.30	1.44	2.54	6.78	5.49	11.30	48.52%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-225626
16.06.2026 22:36:20	Hinweis	X	11.4	3.10	2.20	0.69	3.15	6.73	5.42	11.28	62.03%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-223620
16.06.2026 22:36:10	Ereignis	X	5.3	2.06	0.89	0.91	2.21	6.84	5.51	11.78	41.22%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-223610
16.06.2026 22:36:05	Hinweis	X	5.5	3.19	0.97	0.63	3.19	6.58	5.30	12.79	63.72%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-223605
16.06.2026 22:35:05	Hinweis	X	7.1	3.39	1.64	0.98	3.45	6.73	5.33	12.61	67.89%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-223505
16.06.2026 21:47:29	Hinweis	X	5.9	3.24	1.75	1.30	3.42	6.76	5.57	11.32	64.81%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-214729
16.06.2026 21:47:10	Ereignis	X	5.2	2.47	1.45	0.80	2.60	6.77	5.42	11.80	49.34%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-214710
16.06.2026 21:45:36	Ereignis	X	6.4	2.97	1.31	0.95	3.07	6.82	5.27	11.79	59.31%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-214536
16.06.2026 21:44:09	Kritisch	X	11.3	6.64	3.44	3.80	7.72	6.53	5.47	9.89	132.80%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-214409
16.06.2026 21:43:46	Ereignis	X	5.8	2.93	1.29	1.05	2.99	6.73	5.35	12.95	58.69%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-214346
16.06.2026 21:43:37	Hinweis	Y	5.3	1.88	3.59	1.90	3.72	6.55	5.61	9.73	71.85%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-214337
16.06.2026 21:43:30	Hinweis	Y	5.2	0.83	3.55	1.50	3.57	6.58	5.42	3.29	70.91%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-214330
16.06.2026 21:43:10	Ereignis	X	5.3	2.48	0.74	0.87	2.52	6.65	8.17	11.59	49.51%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-214310

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
16.06.2026 21:42:59	Ereignis	X	10.7	2.67	1.13	0.71	2.70	6.71	5.40	11.92	53.39%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-214259
16.06.2026 21:42:45	Ereignis	X	5.9	2.65	0.83	0.53	2.68	6.76	8.11	11.66	53.09%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-214245
16.06.2026 19:25:57	Ereignis	X	5.4	2.15	0.72	0.66	2.17	6.34	5.41	12.13	43.10%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-192557
16.06.2026 19:05:47	Ereignis	Y	5.1	1.14	2.01	1.15	2.31	6.25	5.27	11.91	40.16%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-190547
16.06.2026 18:47:37	Ereignis	X	5.2	2.23	1.48	1.30	2.29	5.96	5.77	11.54	44.58%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-184737
16.06.2026 18:06:30	Ereignis	X	5.3	2.27	1.18	0.47	2.29	6.01	6.01	12.95	45.50%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-180630
16.06.2026 18:05:04	Ereignis	X	10.8	2.22	1.04	2.03	2.42	6.05	5.21	11.07	44.49%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-180504
16.06.2026 18:01:55	Ereignis	X	5.3	2.37	1.06	0.56	2.39	6.06	6.06	12.12	47.45%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-180155
16.06.2026 18:00:02	Ereignis	X	5.5	2.35	0.86	0.61	2.40	6.16	6.16	13.22	47.06%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-180002
16.06.2026 17:57:01	Ereignis	X	8.7	2.83	1.81	2.16	3.46	6.19	5.28	11.93	56.55%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-175701
16.06.2026 17:56:43	Ereignis	Y	7.6	1.79	2.36	2.03	2.95	6.03	5.11	10.09	47.27%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-175643
16.06.2026 17:56:15	Ereignis	X	5.4	2.32	1.75	0.82	2.50	6.12	5.19	12.61	46.44%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-175615
16.06.2026 17:55:49	Ereignis	X	5.9	2.59	1.63	0.88	2.94	6.40	5.05	11.96	51.79%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-175549
16.06.2026 12:09:47	Ereignis	X	5.3	2.30	1.04	1.13	2.52	6.46	5.32	12.92	46.09%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-120947
16.06.2026 12:05:23	Ereignis	X	5.1	2.05	0.79	1.11	2.32	6.23	5.26	11.88	40.95%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-120523
16.06.2026 12:04:47	Hinweis	X	11.8	4.06	2.42	3.37	4.65	5.91	4.98	10.22	81.15%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-120447
16.06.2026 12:04:33	Ereignis	X	5.1	2.27	1.30	1.03	2.43	6.23	5.45	12.85	45.40%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-120433
16.06.2026 12:04:19	Hinweis	X	5.9	3.27	1.67	1.24	3.46	6.25	5.07	11.15	65.48%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-120419
16.06.2026 12:04:00	Ereignis	X	6.4	2.19	1.81	0.66	2.25	6.09	5.16	12.66	43.89%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-120400
16.06.2026 12:03:30	Kritisch	X	12.5	7.08	3.46	2.76	7.86	6.10	6.10	10.11	141.51%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-120330
16.06.2026 12:02:05	Hinweis	Y	8.8	3.50	4.20	2.43	5.27	6.16	4.90	9.92	84.03%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-120205
16.06.2026 11:51:07	Hinweis	X	5.6	3.08	1.86	2.81	3.36	6.02	4.96	9.74	61.61%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-115107
16.06.2026 11:50:39	Ereignis	X	7.2	2.92	2.10	2.38	3.50	6.15	6.15	12.02	58.36%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-115039
16.06.2026 11:47:42	Ereignis	X	5.4	2.64	1.23	0.93	2.65	6.14	5.21	11.35	52.80%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-114742
16.06.2026 11:27:07	Ereignis	Z	5.2	0.73	0.64	2.50	2.60	6.17	5.40	10.42	48.89%	5.10 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-112707
16.06.2026 11:27:00	Hinweis	X	6.4	3.85	2.50	3.74	4.19	6.09	6.09	10.47	77.04%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-112700
16.06.2026 11:24:12	Ereignis	X	5.2	2.03	0.74	0.67	2.12	6.17	5.40	12.54	40.66%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-112412
16.06.2026 04:40:55	Ereignis	X	5.2	2.23	1.25	0.99	2.29	6.17	5.21	11.77	44.69%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-044055
16.06.2026 04:40:06	Ereignis	X	5.3	2.07	1.26	0.33	2.08	6.06	5.30	8.71	41.33%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-044006
16.06.2026 04:35:33	Normal	Y	0.1	0.05	0.06	0.03	0.06	14.08	14.08	14.08	0.99%	6.02 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-043528
16.06.2026 04:35:28	Ereignis	X	5.2	2.18	1.34	0.95	2.37	6.02	5.24	13.00	43.53%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-043528
16.06.2026 02:39:03	Ereignis	X	5.2	2.04	1.19	0.97	2.28	6.13	5.18	12.65	40.76%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-023903
16.06.2026 02:35:06	Ereignis	X	6.1	2.84	1.43	0.73	2.90	6.09	6.09	13.16	56.84%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-023506
16.06.2026 01:08:16	Ereignis	X	6.4	2.12	1.38	1.80	2.90	6.14	5.35	11.49	42.37%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-010816
16.06.2026 00:14:36	Ereignis	X	5.1	2.11	1.07	0.60	2.17	6.05	8.59	13.09	42.16%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-16062026-001436
15.06.2026 23:03:24	Ereignis	X	5.9	2.14	0.96	1.14	2.46	6.10	6.10	13.21	42.71%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-230324
15.06.2026 21:49:48	Ereignis	X	5.2	2.08	1.27	1.77	2.88	6.15	5.38	12.50	41.51%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-214948
15.06.2026 21:02:41	Ereignis	X	5.8	2.26	0.86	0.67	2.33	6.20	6.20	12.91	45.18%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-210241

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
15.06.2026 20:31:33	Ereignis	X	5.9	2.26	1.42	1.13	2.41	6.13	5.28	11.58	45.15%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-203133
15.06.2026 19:28:55	Ereignis	X	6.3	2.33	1.14	1.64	2.74	6.04	6.04	12.72	46.70%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-192855
15.06.2026 19:12:47	Ereignis	Z	5.5	2.19	1.13	3.07	3.70	6.03	5.12	12.06	55.72%	5.51 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-191247
15.06.2026 19:11:14	Kritisch	X	7.2	5.24	2.68	3.29	6.21	5.96	5.13	12.33	104.83%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-191114
15.06.2026 19:10:03	Ereignis	X	7.4	2.30	1.00	0.99	2.40	6.10	6.10	11.80	45.97%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-191003
15.06.2026 19:07:44	Kritisch	X	7.2	7.12	2.40	4.50	8.43	5.95	5.95	11.34	142.37%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-190744
15.06.2026 19:07:23	Ereignis	X	10.6	2.17	1.04	1.55	2.46	6.14	5.29	11.90	43.45%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-190723
15.06.2026 19:05:47	Ereignis	X	6.2	2.49	1.14	0.61	2.49	6.25	5.29	13.14	49.75%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-190547
15.06.2026 19:03:05	Ereignis	X	5.4	2.51	1.12	0.67	2.67	6.14	6.14	13.21	50.10%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-190305
15.06.2026 19:02:56	Ereignis	X	5.2	2.14	0.98	0.70	2.24	6.15	5.96	12.88	42.76%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-190256
15.06.2026 18:34:30	Ereignis	X	6	2.68	1.11	0.81	2.74	6.20	6.20	12.73	53.51%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-183430
15.06.2026 17:56:30	Ereignis	X	5.1	2.02	1.31	1.55	2.20	5.86	5.47	13.28	40.42%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-175630
15.06.2026 17:48:47	Ereignis	X	5.4	2.60	1.14	1.20	2.82	6.12	5.56	11.50	51.90%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-174847
15.06.2026 16:50:17	Ereignis	X	5.2	2.08	0.79	0.97	2.20	6.12	5.35	11.85	41.69%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-165017
15.06.2026 15:56:54	Ereignis	X	6	2.94	2.59	0.98	3.40	6.13	5.14	10.28	58.81%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-155654
15.06.2026 13:44:47	Kritisch	X	12.8	21.91	4.69	1.42	22.17	6.34	5.01	12.67	438.23%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-134447
15.06.2026 13:44:12	Ereignis	X	6.7	2.52	1.54	0.98	2.56	6.10	5.21	9.82	50.49%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-134412
15.06.2026 13:44:04	Ereignis	Y	5.7	1.46	2.99	0.24	2.99	6.16	5.11	1.23	59.82%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-134404
15.06.2026 11:57:22	Ereignis	X	5.2	2.21	0.91	0.60	2.26	6.02	5.24	12.03	44.11%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-115722
15.06.2026 11:52:27	Ereignis	X	5.2	2.35	0.81	0.79	2.43	6.15	5.00	12.69	46.92%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-115227
15.06.2026 01:03:18	Ereignis	X	5.4	2.51	0.72	0.64	2.59	6.12	8.53	12.80	50.21%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-010318
15.06.2026 00:04:10	Hinweis	X	6	3.04	1.17	1.27	3.24	6.05	5.21	12.94	60.77%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-000410
15.06.2026 00:02:45	Ereignis	Y	5.5	0.89	2.06	0.59	2.11	4.91	5.09	13.26	41.13%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-15062026-000245
14.06.2026 23:14:20	Ereignis	X	5.1	2.11	1.14	1.03	2.20	6.07	5.49	12.54	42.22%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-231420
14.06.2026 23:09:28	Ereignis	X	6.2	2.69	1.11	1.45	2.89	5.96	5.15	11.76	53.81%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-230928
14.06.2026 23:08:25	Ereignis	X	5.3	2.32	1.16	0.76	2.38	6.08	4.94	13.11	46.33%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-230825
14.06.2026 22:04:18	Ereignis	X	5.4	2.21	1.11	0.65	2.32	6.12	5.19	12.98	44.25%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-220418
14.06.2026 20:52:04	Ereignis	X	6.5	2.73	1.12	1.23	2.92	5.86	5.25	12.65	54.52%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-205204
14.06.2026 20:51:58	Hinweis	X	6.3	3.45	0.99	1.15	3.63	6.06	5.26	11.48	69.03%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-205158
14.06.2026 20:12:37	Ereignis	X	5.1	2.54	0.98	1.26	2.68	6.04	5.26	12.85	50.71%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-201237
14.06.2026 20:07:48	Ereignis	X	6.6	2.55	1.48	1.42	2.94	6.05	5.90	12.41	51.03%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-200748
14.06.2026 20:04:38	Ereignis	X	5.9	2.24	0.94	0.69	2.31	5.96	5.28	12.94	44.86%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-200438
14.06.2026 20:04:27	Ereignis	X	5.3	2.25	0.84	0.83	2.28	6.06	5.30	12.69	44.90%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-200427
14.06.2026 20:03:57	Kritisch	X	9.2	5.07	2.30	3.44	5.41	6.09	5.00	9.89	101.38%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-200357
14.06.2026 20:03:34	Ereignis	X	5.6	2.25	0.92	0.72	2.33	6.12	5.22	11.53	45.02%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-200334
14.06.2026 19:34:34	Ereignis	X	5.5	2.53	1.52	0.91	2.54	6.01	5.10	12.76	50.57%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-193434
14.06.2026 19:34:14	Hinweis	Y	19.6	2.72	3.72	1.91	4.17	5.96	5.25	12.59	74.40%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-193414
14.06.2026 18:50:44	Ereignis	X	5.2	2.42	1.13	1.37	2.86	6.12	5.35	11.85	48.50%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-185044

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
14.06.2026 17:38:23	Ereignis	X	5.2	2.01	1.14	0.66	2.35	6.12	5.16	12.81	40.14%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-173823
14.06.2026 16:48:03	Ereignis	X	5.4	2.42	1.59	1.12	2.57	5.95	5.58	12.28	48.34%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-164803
14.06.2026 15:37:17	Ereignis	X	5.7	2.98	1.69	1.28	3.02	6.18	5.30	12.01	59.58%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-153717
14.06.2026 15:25:47	Kritisch	X	16.9	5.59	4.52	3.31	6.31	5.97	4.96	12.82	111.84%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-152547
14.06.2026 15:19:57	Hinweis	X	5.5	3.47	1.77	1.21	3.71	6.00	5.27	11.81	69.40%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-151957
14.06.2026 15:19:51	Ereignis	X	5.8	2.51	1.26	1.07	2.66	6.71	5.34	12.57	50.10%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-151951
14.06.2026 14:32:34	Hinweis	X	7.5	3.42	1.22	0.90	3.50	6.25	6.25	12.50	68.48%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-143234
14.06.2026 14:32:18	Ereignis	X	5.3	2.18	0.59	0.58	2.22	6.23	5.48	11.90	43.54%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-143218
14.06.2026 14:32:06	Ereignis	X	6.5	2.36	1.39	0.86	2.37	6.47	5.54	12.47	47.20%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-143206
14.06.2026 14:31:50	Ereignis	X	5.2	2.17	1.02	0.69	2.24	6.15	5.58	13.08	43.43%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-143150
14.06.2026 05:37:11	Ereignis	X	5.2	2.33	0.84	0.33	2.36	6.90	5.56	12.46	46.52%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-053711
14.06.2026 05:37:02	Ereignis	X	5.2	2.49	1.01	0.69	2.60	6.92	6.92	12.88	49.73%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-053702
14.06.2026 05:10:44	Ereignis	X	5.2	2.42	0.95	0.96	2.46	6.50	5.35	10.89	48.46%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-051044
14.06.2026 04:12:33	Hinweis	X	5.9	3.77	2.42	1.22	3.84	6.94	5.25	10.16	75.34%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-041233
14.06.2026 04:09:34	Ereignis	X	5.8	2.45	1.20	1.02	2.50	6.75	5.37	12.47	48.93%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-040934
14.06.2026 03:16:36	Ereignis	X	5.2	2.49	1.05	0.77	2.57	6.73	6.73	12.88	49.89%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-031636
14.06.2026 03:13:19	Ereignis	X	6.9	2.79	1.96	1.04	3.08	6.69	5.23	12.50	55.85%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-031319
14.06.2026 02:23:17	Ereignis	X	5.6	2.11	1.38	1.11	2.43	6.73	5.31	12.75	42.14%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-022317
14.06.2026 02:16:30	Ereignis	X	5.8	2.75	1.30	0.57	2.83	6.71	6.71	13.26	54.90%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-021630
14.06.2026 02:13:21	Ereignis	X	5.3	2.28	1.48	0.66	2.28	6.80	5.29	12.08	45.52%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-021321
14.06.2026 01:23:52	Ereignis	X	5.6	2.46	2.25	0.95	2.96	6.57	5.33	10.30	49.14%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-012352
14.06.2026 01:23:46	Ereignis	X	5.3	2.89	1.31	1.35	3.05	6.46	5.51	10.45	57.71%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-012346
14.06.2026 01:05:09	Ereignis	X	5.8	2.28	1.09	1.18	2.29	6.52	4.98	12.88	45.57%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-14062026-010509
13.06.2026 23:57:55	Hinweis	X	5.4	3.67	1.06	1.24	3.89	6.64	5.35	12.35	73.37%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-235755
13.06.2026 23:46:48	Hinweis	X	6.5	3.95	1.54	0.76	4.04	6.59	5.06	12.87	79.07%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-234648
13.06.2026 22:23:31	Hinweis	X	5.4	3.16	1.32	1.22	3.21	6.86	5.56	12.80	63.15%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-222331
13.06.2026 22:23:19	Hinweis	X	6.9	3.44	1.16	1.55	3.79	6.62	6.62	11.23	68.89%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-222319
13.06.2026 21:44:07	Ereignis	X	5.2	2.04	1.15	0.83	2.05	6.56	5.21	9.45	40.89%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-214407
13.06.2026 21:14:01	Hinweis	X	7.1	3.13	1.40	0.59	3.23	6.66	6.66	12.90	62.51%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-211401
13.06.2026 20:41:26	Ereignis	X	5.9	2.59	1.08	1.05	2.75	6.42	8.11	12.67	51.76%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-204126
13.06.2026 20:38:02	Ereignis	X	5.4	2.29	1.58	1.25	2.37	6.72	5.22	9.33	45.88%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-203802
13.06.2026 20:17:13	Ereignis	X	8.9	2.87	1.29	2.63	3.10	6.53	8.11	9.57	57.35%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-201713
13.06.2026 20:16:43	Ereignis	Z	5.3	0.94	0.47	2.51	2.69	10.26	8.55	12.73	44.16%	5.68 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-201643
13.06.2026 20:12:52	Ereignis	X	5.4	2.52	1.13	1.39	2.65	6.43	5.15	12.68	50.49%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-201252
13.06.2026 20:11:37	Hinweis	X	6.8	3.33	1.54	0.91	3.39	6.65	6.65	13.15	66.54%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-201137
13.06.2026 18:03:06	Hinweis	X	11.2	3.15	1.17	1.28	3.18	6.63	6.63	12.71	62.94%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-180306
13.06.2026 17:44:20	Ereignis	X	5.7	2.22	1.11	1.52	2.41	7.00	7.00	12.25	44.49%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-174420
13.06.2026 17:42:45	Ereignis	X	5.2	2.20	0.97	0.91	2.28	6.71	6.71	12.08	43.94%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-174245

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
13.06.2026 17:42:28	Kritisch	X	10	7.61	4.60	3.37	8.11	6.60	5.00	9.60	152.21%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-174228
13.06.2026 17:41:21	Ereignis	X	5.5	2.94	1.13	0.62	2.95	6.68	5.24	12.10	58.82%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-174121
13.06.2026 17:38:35	Ereignis	X	5.2	2.18	1.08	1.48	2.30	6.79	6.79	11.65	43.57%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-173835
13.06.2026 17:32:14	Ereignis	X	5.2	2.06	0.87	0.92	2.07	6.58	8.32	12.96	41.26%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-173214
13.06.2026 17:30:59	Ereignis	X	5.8	2.36	1.14	0.78	2.38	6.37	7.75	12.57	47.15%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-173059
13.06.2026 16:39:42	Hinweis	Y	7	3.01	3.59	0.93	3.64	6.59	4.87	9.89	71.88%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-163942
13.06.2026 16:39:32	Ereignis	X	6.4	2.97	1.99	3.77	3.80	6.72	5.31	28.28	59.48%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-163932
13.06.2026 16:39:21	Ereignis	X	5.2	2.28	1.15	0.85	2.36	6.73	5.19	12.88	45.50%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-163921
13.06.2026 16:18:08	Ereignis	X	12.2	2.23	1.56	2.17	2.38	6.62	5.15	9.97	44.56%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-161808
13.06.2026 16:17:43	Ereignis	X	5.9	2.15	1.20	0.61	2.22	6.57	5.05	1.68	42.99%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-161743
13.06.2026 16:17:01	Ereignis	X	5.2	2.26	1.00	1.23	2.33	6.41	8.15	11.65	45.20%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-161701
13.06.2026 16:12:56	Ereignis	X	5.8	2.71	1.27	1.08	2.76	6.71	6.71	12.74	54.27%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-161256
13.06.2026 16:11:59	Hinweis	X	8	3.32	1.53	1.39	3.46	6.79	5.16	9.68	66.49%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-161159
13.06.2026 14:02:35	Ereignis	X	6	2.56	0.90	0.86	2.67	6.68	6.68	11.86	51.18%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-140235
13.06.2026 14:02:30	Ereignis	X	5.4	2.28	0.90	0.60	2.36	6.62	6.62	11.76	45.66%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-140230
13.06.2026 13:57:58	Hinweis	X	5.5	3.69	1.42	1.37	3.89	6.52	8.15	12.32	73.80%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-135758
13.06.2026 13:57:32	Warnung	X	13.7	4.57	3.72	2.24	4.84	6.49	5.18	9.92	91.47%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-135732
13.06.2026 13:44:30	Hinweis	X	7	3.63	1.42	1.66	3.92	6.69	6.69	11.53	72.64%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-134430
13.06.2026 13:29:07	Ereignis	X	5.3	2.58	1.40	1.60	2.65	6.61	7.74	11.71	51.61%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-132907
13.06.2026 13:28:51	Ereignis	X	7	2.95	1.29	1.64	3.30	6.74	6.74	12.47	59.05%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-132851
13.06.2026 12:23:43	Warnung	X	6.4	4.57	1.63	1.92	4.86	6.45	8.03	11.49	91.39%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-122343
13.06.2026 12:22:45	Ereignis	X	5.4	2.95	1.12	0.98	3.04	6.99	6.99	13.05	58.98%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-122245
13.06.2026 12:22:11	Ereignis	X	6	2.30	0.89	0.69	2.32	6.72	6.72	13.10	45.91%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-122211
13.06.2026 12:21:22	Ereignis	X	5.3	2.56	0.76	0.84	2.61	6.74	7.86	11.79	51.14%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-122122
13.06.2026 12:21:00	Ereignis	X	9.8	2.47	1.01	0.93	2.62	6.63	5.40	12.85	49.35%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-122100
13.06.2026 03:11:46	Ereignis	X	5.2	2.23	1.75	0.79	2.39	6.58	5.22	9.87	44.53%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-031146
13.06.2026 03:11:31	Ereignis	Z	5.1	0.85	0.58	2.23	2.29	6.84	8.40	12.70	39.31%	5.67 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-031131
13.06.2026 03:07:25	Ereignis	X	5.2	2.55	1.00	1.04	2.73	6.54	7.88	13.08	51.01%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-030725
13.06.2026 03:07:02	Hinweis	X	6.4	3.05	1.22	0.63	3.11	6.67	8.06	11.63	61.00%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-030702
13.06.2026 02:41:06	Hinweis	X	6.2	3.33	1.62	1.06	3.33	6.73	5.29	12.50	66.61%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-024106
13.06.2026 02:40:27	Ereignis	X	5.3	2.29	1.07	0.41	2.30	6.76	5.26	0.56	45.86%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-13062026-024027
12.06.2026 23:56:21	Hinweis	X	10	4.01	1.79	3.57	4.30	6.63	6.63	9.85	80.13%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-235621
12.06.2026 23:40:47	Ereignis	X	8.3	2.88	1.21	0.83	2.92	6.50	5.06	13.13	57.66%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-234047
12.06.2026 23:38:06	Ereignis	X	5.2	2.25	1.30	1.29	2.29	6.77	7.74	11.80	45.04%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-233806
12.06.2026 23:37:56	Ereignis	X	5.7	2.20	0.93	0.88	2.31	6.85	6.85	11.94	44.03%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-233756
12.06.2026 22:29:03	Ereignis	X	5.2	2.35	1.00	1.00	2.46	6.69	6.69	12.81	46.98%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-222903
12.06.2026 22:28:58	Ereignis	X	5.2	2.42	1.05	0.90	2.52	6.69	5.16	13.00	48.32%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-222858
12.06.2026 22:09:54	Ereignis	X	5.9	2.60	1.09	0.71	2.64	6.61	6.61	12.03	52.03%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-220954

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
12.06.2026 22:06:51	Hinweis	X	7	3.50	1.38	1.05	3.55	6.55	4.98	10.39	69.92%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-220651
12.06.2026 21:42:53	Ereignis	X	5.2	2.18	1.27	0.77	2.22	6.37	7.91	11.77	43.69%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-214253
12.06.2026 20:31:30	Hinweis	Z	6.3	2.41	1.37	3.60	3.94	6.52	5.09	10.02	71.97%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-203130
12.06.2026 20:31:14	Kritisch	Z	11.8	7.01	5.89	9.51	9.53	6.72	5.02	9.95	190.23%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-203114
12.06.2026 20:28:23	Ereignis	X	5.4	2.66	1.45	1.14	2.66	6.72	5.22	12.87	53.12%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-202823
12.06.2026 18:25:37	Hinweis	X	6.5	3.30	1.39	1.52	3.46	6.64	8.18	10.03	65.93%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-182537
12.06.2026 18:00:46	Ereignis	X	7.7	2.66	1.01	0.93	2.80	6.71	6.71	13.04	53.26%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-180046
12.06.2026 18:00:15	Ereignis	X	5.2	2.01	0.61	0.59	2.03	6.71	6.71	12.85	40.26%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-180015
12.06.2026 17:59:42	Ereignis	X	9.6	2.26	0.84	1.33	2.57	6.75	8.20	12.87	45.22%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-175942
12.06.2026 17:58:57	Hinweis	X	6.9	3.11	1.24	1.65	3.13	6.67	6.67	12.47	62.17%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-175857
12.06.2026 17:58:23	Ereignis	X	5.4	2.22	1.09	1.07	2.46	6.72	8.02	12.87	44.33%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-175823
12.06.2026 17:58:06	Kritisch	X	12.8	7.94	3.07	2.26	8.18	6.56	6.56	12.11	158.79%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-175806
12.06.2026 17:39:01	Ereignis	X	5.9	2.87	1.14	0.48	2.87	6.62	6.62	12.74	57.38%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-173901
12.06.2026 17:34:45	Ereignis	X	6.3	2.86	1.25	0.81	2.91	6.70	5.26	12.76	57.15%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-173445
12.06.2026 16:30:30	Ereignis	X	5.3	2.32	0.72	0.55	2.39	6.80	6.80	12.65	46.48%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-163030
12.06.2026 16:27:09	Ereignis	X	5.8	2.53	1.13	0.75	2.57	6.71	5.34	12.91	50.69%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-162709
12.06.2026 16:03:08	Ereignis	X	5.1	2.40	0.79	0.61	2.46	6.62	5.26	11.68	47.91%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-160308
12.06.2026 15:47:02	Ereignis	X	5.9	2.45	1.33	1.47	2.48	6.66	5.29	12.64	49.05%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-154702
12.06.2026 15:02:43	Kritisch	X	31.1	260.08	190.90	4.32	264.64	2.22	0.93	12.55	5201.65%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-150243
12.06.2026 15:02:34	Ereignis	Y	5.6	2.79	2.85	1.49	3.90	5.70	5.70	10.33	57.08%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-150234
12.06.2026 15:02:28	Warnung	X	6.4	4.45	3.21	2.64	5.42	5.78	5.31	12.66	88.95%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-150228
12.06.2026 15:02:06	Hinweis	X	15.6	4.04	3.59	3.20	5.45	5.77	5.77	10.26	80.80%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-150206
12.06.2026 15:01:48	Kritisch	Y	7	104.72	342.30	33.70	345.19	0.85	1.85	10.09	6846.05%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-150148
12.06.2026 15:01:17	Kritisch	X	8.5	6.41	6.24	2.39	7.46	5.65	5.53	9.77	128.26%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-150117
12.06.2026 15:00:36	Kritisch	Z	10.6	75.36	78.15	100.12	101.47	0.94	5.27	3.01	2002.44%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-150036
12.06.2026 15:00:08	Kritisch	X	21.2	14.87	8.29	3.63	15.79	4.81	5.47	10.09	297.39%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-150008
12.06.2026 12:45:20	Ereignis	X	5.2	2.47	1.19	0.89	2.83	5.19	5.19	12.31	49.43%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-124520
12.06.2026 12:39:38	Warnung	Y	8.3	3.14	4.27	2.59	5.61	5.32	5.20	12.57	85.47%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-123938
12.06.2026 12:35:41	Warnung	X	9.4	4.89	4.49	2.06	6.58	4.78	5.31	12.54	97.90%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-123541
12.06.2026 12:22:53	Kritisch	Y	12.8	12.45	18.30	2.11	19.14	4.84	4.92	10.00	366.05%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-122253
12.06.2026 12:22:44	Hinweis	Y	8.3	2.13	3.26	2.81	3.75	5.79	5.19	12.19	65.28%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-122244
12.06.2026 12:13:10	Ereignis	X	5.3	2.34	1.64	0.69	2.41	6.21	5.46	12.42	46.75%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-121310
12.06.2026 12:13:03	Ereignis	X	5.3	2.24	1.04	1.18	2.30	5.32	5.32	12.16	44.73%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-121303
12.06.2026 12:12:53	Ereignis	X	5.7	2.29	1.61	0.81	2.66	6.18	6.18	12.18	45.70%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-121253
12.06.2026 12:12:46	Ereignis	X	5.8	2.74	1.90	0.79	3.19	6.04	6.04	12.60	54.72%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-121246
12.06.2026 12:11:04	Ereignis	X	5.8	2.39	1.48	0.75	2.63	6.18	6.18	12.53	47.74%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-121104
12.06.2026 12:10:29	Ereignis	Y	5.2	1.89	2.14	1.27	2.85	5.79	5.79	9.84	42.70%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-121029
12.06.2026 12:10:05	Ereignis	X	5.2	2.34	1.44	1.38	2.65	6.19	6.19	11.61	46.80%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-121005

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
12.06.2026 04:56:45	Ereignis	X	5.3	2.34	1.50	1.11	2.39	6.06	5.30	12.50	46.79%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-045645
12.06.2026 03:29:49	Ereignis	X	5.2	2.02	1.50	1.49	2.39	6.00	6.00	12.38	40.44%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-032949
12.06.2026 00:21:53	Ereignis	X	5.3	2.06	1.38	0.96	2.20	5.29	5.29	12.46	41.28%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-12062026-002153
11.06.2026 18:19:01	Hinweis	X	6.1	3.30	2.66	1.64	3.91	5.06	5.06	11.91	66.03%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-11062026-181901
11.06.2026 17:16:27	Kritisch	X	13.8	7.19	2.47	4.02	8.11	4.57	4.21	11.60	143.72%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-11062026-171627
11.06.2026 17:14:02	Ereignis	X	5.3	2.61	1.01	1.59	2.71	5.13	5.51	12.35	52.23%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-11062026-171402
11.06.2026 05:35:23	Ereignis	X	5.2	2.06	0.89	0.45	2.07	5.22	5.42	0.97	41.26%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-11062026-053523
11.06.2026 04:07:27	Ereignis	Z	5.3	0.46	1.27	2.56	2.66	5.10	5.29	10.20	50.65%	5.05 mm/s	Baubetrieb	2434-11062026-040727
10.06.2026 19:08:52	Hinweis	Y	7.3	2.42	3.08	1.71	3.42	4.53	5.08	9.89	61.67%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-10062026-190852
10.06.2026 16:23:46	Hinweis	X	5.4	3.11	1.02	1.16	3.26	4.62	4.62	12.57	62.14%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-10062026-162346
10.06.2026 16:22:05	Ereignis	Z	5.2	0.85	0.64	2.09	2.17	4.79	4.79	11.89	38.18%	5.47 mm/s	Baubetrieb	2434-10062026-162205
10.06.2026 10:31:08	Ereignis	Y	5.2	1.65	2.23	0.93	2.58	4.60	5.37	12.65	44.65%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-10062026-103108
10.06.2026 02:53:52	Ereignis	X	5.7	2.40	2.11	0.90	2.74	4.56	4.56	12.82	47.94%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-10062026-025352
09.06.2026 20:26:11	Ereignis	Y	6.7	2.39	2.52	1.52	3.46	4.51	5.41	10.07	50.46%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-202611
09.06.2026 20:17:04	Ereignis	Y	5.2	1.54	2.63	1.43	2.96	4.64	5.42	1.55	52.52%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-201704
09.06.2026 17:17:26	Kritisch	Z	27.2	163.01	759.13	1273.91	1288.26	0.33	0.73	0.29	25478.24%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-171726
09.06.2026 17:17:16	Ereignis	X	5.3	2.17	1.70	2.07	2.51	4.52	5.27	9.98	43.31%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-171716
09.06.2026 17:11:22	Kritisch	Y	6	3.62	5.40	1.37	6.16	4.46	4.46	12.57	107.98%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-171122
09.06.2026 16:36:32	Hinweis	X	6.1	3.05	2.76	1.52	3.57	4.62	5.28	9.89	60.94%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-163632
09.06.2026 16:28:10	Kritisch	Y	7.5	2.97	8.25	3.13	8.34	4.65	5.19	10.11	165.08%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-162810
09.06.2026 14:20:57	Ereignis	Y	6.5	1.80	2.86	1.36	2.89	4.62	5.23	10.16	57.26%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-142057
09.06.2026 13:50:06	Kritisch	X	24.6	53.96	38.58	3.21	66.04	1.22	4.50	10.15	1079.22%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-135006
09.06.2026 13:30:51	Ereignis	X	5.3	2.39	0.36	0.69	2.40	4.55	4.55	11.74	47.80%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-133051
09.06.2026 13:29:47	Ereignis	X	5.3	2.32	0.43	0.80	2.35	4.56	5.32	12.35	46.43%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-132947
09.06.2026 12:18:20	Ereignis	Z	5.1	0.32	0.59	2.02	2.03	4.70	5.49	13.13	34.88%	5.78 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-121820
09.06.2026 12:17:20	Ereignis	Y	5.2	1.10	2.78	1.42	2.80	4.44	5.21	10.03	55.62%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-121720
09.06.2026 12:16:44	Ereignis	Z	6.3	2.19	2.00	2.61	3.12	4.42	5.21	10.26	51.59%	5.07 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-121644
09.06.2026 12:16:36	Ereignis	Y	6.5	1.68	2.68	2.21	2.79	4.48	5.25	13.58	53.68%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-121636
09.06.2026 12:15:58	Kritisch	X	24.2	37.13	22.35	4.89	37.73	1.07	5.04	10.07	742.61%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-121558
09.06.2026 12:15:46	Ereignis	Z	12	2.53	2.68	5.56	5.70	4.51	5.34	28.54	57.72%	9.63 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-121546
09.06.2026 12:15:35	Hinweis	X	7.4	4.18	2.98	1.87	4.33	4.60	5.41	4.60	83.65%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-121535
09.06.2026 01:43:34	Ereignis	Y	5.2	0.44	2.05	0.31	2.09	5.38	5.38	1.73	41.04%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-09062026-014334
08.06.2026 21:31:56	Ereignis	X	8.6	2.39	2.30	1.70	2.84	4.51	5.09	12.62	47.83%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-213156
08.06.2026 21:31:49	Kritisch	X	6.1	5.27	2.39	0.85	5.55	4.25	5.07	4.25	105.48%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-213149
08.06.2026 21:31:38	Hinweis	Z	5.9	1.80	1.65	3.21	3.24	4.77	4.94	9.71	64.19%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-213138
08.06.2026 21:24:53	Ereignis	Y	6.5	2.55	2.73	2.59	3.06	4.48	5.25	12.50	54.62%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-212453
08.06.2026 21:24:44	Warnung	X	7.7	4.83	2.22	1.24	5.00	4.66	5.56	4.40	96.62%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-212444
08.06.2026 21:24:29	Hinweis	X	8.4	3.09	1.84	2.26	3.49	4.51	5.10	10.32	61.74%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-212429

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
08.06.2026 21:18:59	Ereignis	Y	5.6	1.90	2.39	1.35	2.63	4.68	5.22	10.09	47.88%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-211859
08.06.2026 19:08:12	Hinweis	X	10.2	3.75	2.92	1.32	4.04	4.49	5.08	4.49	75.08%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-190812
08.06.2026 19:07:56	Kritisch	Y	7.6	12.61	14.97	4.91	16.76	4.45	4.98	4.32	299.37%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-190756
08.06.2026 19:07:29	Ereignis	X	5.3	2.25	1.94	1.71	2.64	4.69	5.63	9.76	45.07%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-190729
08.06.2026 19:07:04	Kritisch	Z	17.1	3.54	4.97	8.03	8.22	4.69	5.34	12.72	141.35%	5.68 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-190704
08.06.2026 17:29:47	Ereignis	Y	5.2	1.32	1.48	2.58	2.60	4.62	5.38	28.46	29.67%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-172947
08.06.2026 17:29:10	Hinweis	X	21.3	3.94	2.81	3.87	4.65	4.55	5.35	9.67	78.84%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-172910
08.06.2026 13:48:00	Ereignis	Y	5.2	0.53	2.13	0.42	2.18	5.40	5.40	7.91	42.65%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-134800
08.06.2026 13:47:42	Hinweis	Z	5.8	1.10	1.10	3.55	3.61	9.84	5.52	9.84	70.91%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-134742
08.06.2026 13:47:32	Warnung	Y	7.1	2.73	4.60	1.30	4.74	4.34	4.20	12.89	92.07%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-134732
08.06.2026 13:47:09	Kritisch	Z	15.9	4.63	3.35	12.47	12.58	4.71	4.90	9.99	249.47%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-134709
08.06.2026 09:41:03	Ereignis	X	5.1	2.03	1.22	0.94	2.28	4.87	4.87	12.85	40.67%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-08062026-094103
06.06.2026 22:25:01	Ereignis	Y	5.2	0.77	2.03	0.70	2.07	5.58	5.58	13.08	40.60%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-06062026-222501
06.06.2026 18:19:45	Ereignis	Y	5.2	1.61	2.25	0.58	2.28	4.76	5.34	12.96	45.01%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-06062026-181945
06.06.2026 15:30:08	Warnung	Z	10.7	4.17	2.14	4.42	4.66	4.67	5.23	9.53	88.48%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-06062026-153008
06.06.2026 14:42:26	Ereignis	Y	6	1.53	2.39	1.57	2.81	5.54	5.54	12.94	47.77%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-06062026-144226
06.06.2026 14:36:36	Ereignis	X	6.1	2.31	0.95	0.59	2.46	4.62	4.62	13.52	46.12%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-06062026-143636
06.06.2026 12:35:38	Ereignis	Y	5.6	0.76	2.49	0.62	2.56	5.52	5.52	9.79	49.88%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-06062026-123538
06.06.2026 01:24:02	Ereignis	Y	5.1	1.68	2.13	1.02	2.70	5.27	5.27	12.50	42.50%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-06062026-012402
05.06.2026 22:26:57	Hinweis	Y	6	1.86	3.46	1.41	3.91	5.50	5.50	10.17	69.27%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-222657
05.06.2026 22:26:18	Ereignis	Y	5.2	1.35	2.20	1.21	2.60	4.84	5.42	13.16	43.99%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-222618
05.06.2026 18:47:39	Ereignis	X	5.2	2.12	0.91	0.76	2.22	6.12	5.54	11.85	42.45%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-184739
05.06.2026 18:47:02	Kritisch	X	11.6	5.27	3.99	2.80	5.59	5.85	5.34	9.56	105.36%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-184702
05.06.2026 18:39:02	Ereignis	Z	5.2	1.22	1.19	2.16	2.25	6.17	5.40	10.03	43.15%	5.01 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-183902
05.06.2026 18:38:55	Ereignis	X	5.2	2.30	1.11	0.72	2.36	6.00	5.42	13.16	45.93%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-183855
05.06.2026 18:26:56	Ereignis	Z	5.8	2.31	1.62	2.84	3.25	5.87	5.35	10.01	56.82%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-182656
05.06.2026 18:22:40	Ereignis	Y	5.3	1.18	2.17	1.18	2.46	6.25	5.49	9.85	43.41%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-182240
05.06.2026 18:22:04	Hinweis	Z	12.3	2.65	2.30	3.93	3.99	6.17	5.36	12.82	68.82%	5.71 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-182204
05.06.2026 18:21:55	Hinweis	X	7.6	3.29	2.85	2.06	4.06	5.63	5.24	10.09	65.72%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-182155
05.06.2026 16:09:43	Ereignis	Y	6	0.79	2.64	0.75	2.66	6.37	5.36	12.90	52.82%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-160943
05.06.2026 15:53:25	Warnung	X	11.4	4.30	3.79	2.87	5.04	5.94	5.42	12.06	86.08%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-155325
05.06.2026 15:00:42	Ereignis	X	5.3	2.03	1.86	1.19	2.46	5.87	5.49	12.69	40.58%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-150042
05.06.2026 15:00:10	Ereignis	Z	5.4	1.88	1.20	2.52	3.08	5.92	5.36	11.83	46.13%	5.46 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-150010
05.06.2026 14:59:37	Kritisch	X	8.3	6.27	3.03	3.81	7.18	5.80	4.35	12.57	125.44%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-145937
05.06.2026 14:59:27	Kritisch	X	6.5	5.27	2.74	4.26	6.38	5.72	5.26	12.07	105.31%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-145927
05.06.2026 14:59:20	Ereignis	X	7.3	2.68	1.11	0.97	2.84	5.88	5.33	11.21	53.53%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-145920
05.06.2026 14:58:53	Ereignis	X	8.2	2.96	0.94	2.02	3.30	5.88	5.64	11.52	59.27%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-145853
05.06.2026 12:54:57	Ereignis	X	5.2	2.14	1.16	0.51	2.21	6.33	5.37	11.69	42.72%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-125457

Datum / Zeit	Status	Dom. Achse	Dauer. Sek	X [mm/s]	Y [mm/s]	Z [mm/s]	Vn [mm/s]	Freq X [Hz]	Freq Y [Hz]	Freq Z [Hz]	Ausnutzung	DIN Limit	Typ	Event-ID
05.06.2026 02:21:44	Ereignis	X	5.9	2.40	0.79	0.70	2.49	6.40	5.73	12.80	48.00%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-022144
05.06.2026 02:18:28	Ereignis	X	6.1	2.70	0.79	0.77	2.82	6.41	6.41	12.50	53.93%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-021828
05.06.2026 01:37:30	Kritisch	Z	10.9	9.33	6.43	28.01	29.12	6.33	5.69	1.28	560.23%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-013730
05.06.2026 01:37:09	Kritisch	Z	19.8	305.62	261.83	383.06	402.70	0.76	0.71	0.71	7661.24%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-013709
05.06.2026 01:36:25	Hinweis	Z	8.2	0.80	0.46	3.58	3.65	6.97	0.24	8.93	71.56%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-013625
05.06.2026 01:36:04	Kritisch	X	16	29.89	9.33	6.95	31.30	8.79	7.55	8.92	597.85%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-013604
05.06.2026 01:27:57	Kritisch	Z	8	1.35	0.67	7.63	7.70	9.11	8.23	8.61	152.61%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-012757
05.06.2026 01:04:14	Hinweis	Z	6.7	0.75	0.47	3.60	3.67	6.74	0.60	8.54	71.98%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-010414
05.06.2026 00:40:17	Kritisch	X	12.5	11.42	1.75	2.20	11.51	0.64	0.32	0.56	228.47%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-004017
05.06.2026 00:38:32	Hinweis	Z	8.4	2.34	0.67	3.54	4.02	0.24	0.71	0.83	70.85%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-003832
05.06.2026 00:38:19	Hinweis	X	6.1	3.69	0.29	1.45	3.69	0.66	0.33	0.49	73.79%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-003819
05.06.2026 00:37:41	Kritisch	Z	8.1	0.94	0.68	6.47	6.50	8.66	8.29	8.29	129.45%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-003741
05.06.2026 00:37:08	Kritisch	Z	7.7	2.64	1.60	11.93	11.95	8.19	8.06	7.93	238.53%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-003708
05.06.2026 00:37:01	Kritisch	Z	5.7	0.59	0.58	7.97	7.97	6.36	0.71	16.77	119.04%	6.69 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-003701
05.06.2026 00:35:54	Kritisch	X	5.7	31.97	6.05	1.09	32.44	0.70	0.70	5.63	639.39%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-003554
05.06.2026 00:33:16	Kritisch	Y	24.4	423.67	472.31	318.27	566.64	0.53	0.45	1.64	9446.22%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-003316
05.06.2026 00:19:16	Ereignis	Z	5.2	0.50	0.40	2.12	2.13	0.58	0.19	0.78	42.37%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-001916
05.06.2026 00:18:14	Kritisch	Z	8	1.27	1.17	7.00	7.05	8.88	8.88	8.88	139.99%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-001814
05.06.2026 00:15:33	Kritisch	Z	10.9	1.07	0.78	7.20	7.24	6.31	7.32	8.88	144.08%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-001533
05.06.2026 00:15:14	Warnung	Z	11.5	0.71	0.54	5.00	5.06	8.99	8.99	8.47	99.94%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-001514
05.06.2026 00:13:19	Hinweis	Z	23.7	0.84	0.62	4.01	4.08	4.98	9.12	8.74	80.16%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-001319
05.06.2026 00:12:47	Ereignis	Z	28.6	0.59	0.44	2.63	2.69	9.53	9.53	9.78	52.54%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-001247
05.06.2026 00:12:32	Hinweis	Z	14.8	0.89	0.58	3.79	3.85	8.85	8.85	8.78	75.84%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-001232
05.06.2026 00:07:06	Ereignis	Z	5.2	0.28	0.24	2.04	2.04	6.79	7.18	8.73	40.72%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-000706
05.06.2026 00:06:53	Ereignis	Z	7.2	0.44	0.27	2.74	2.76	8.19	12.08	8.19	54.72%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-000653
05.06.2026 00:05:49	Ereignis	Z	5.8	0.44	0.27	2.51	2.53	3.80	7.42	7.77	50.21%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-000549
05.06.2026 00:05:18	Ereignis	Z	12.2	0.52	0.34	2.34	2.35	7.88	11.91	7.88	46.71%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-000518
05.06.2026 00:05:01	Ereignis	Z	6.3	0.35	0.29	2.46	2.48	8.09	12.06	8.09	49.29%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-000501
05.06.2026 00:03:38	Ereignis	Z	5.7	0.39	0.28	2.20	2.23	7.92	11.62	7.92	43.98%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-000338
05.06.2026 00:03:02	Ereignis	Z	5.2	0.43	0.28	2.04	2.05	8.85	8.85	8.85	40.85%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-000302
05.06.2026 00:00:04	Ereignis	Z	5.1	0.46	0.34	2.44	2.48	6.62	0.39	8.57	48.80%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-05062026-000004
04.06.2026 23:58:12	Kritisch	Z	6.7	0.48	0.25	7.05	7.05	0.74	0.89	16.63	105.85%	6.66 mm/s	Baubetrieb	2434-04062026-235812
04.06.2026 23:55:50	Kritisch	Z	2.6	2.00	1.39	45.13	45.16	16.87	0.38	0.38	902.60%	5.00 mm/s	Baubetrieb	2434-04062026-235550
04.06.2026 23:55:18	Kritisch	Z	5.7	0.59	0.41	9.20	9.20	16.60	0.88	16.42	139.29%	6.61 mm/s	Baubetrieb	2434-04062026-235518